


ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ



ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	Φωτιστικό ασφαλείας
	Πυροσβεστήρας φορητός διαζώου του ανθρώπου 5kg
	Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής ξηρής σκόνης 12kg
	Πυροσβεστήρας φορητός ξηρής σκόνης 5kg
	Πίνακας πυρανάγνωσης
	Ανεγκυλιτής καταιό-θερμότητας
	Ανεγκυλιτής θερμοδιαφορής
	Πυροσβεστική φωλιά
	Καθβίο πυρασφάλειας
	Φαροειδάρια
	Ηλεκτρολογικός Πίνακας
	Φωτιστικό ασφαλείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥ									
ΟΡΟΦΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΟΔΕΥΣΗΣ	1ο ΣΤΑΔΙΟ ΑΒΓ	2ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΔ	3ο ΣΤΑΔΙΟ ΔΕ	ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΕΥΣΗΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ
1ος Ορόφος	ΟΔ2	17.22 (m)	0.00 (m)	0.00 (m)	17.22 (m)	24.00 (m)	53 (mm)	>1.10 (m)	1.10 (m)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ				
ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΤ.	ΧΡΗΣΗ	ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΘΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Α ορόφος	Γ	Εκπαιδευτήρια	Αίθουσες εκπαίδευσης	98.92m <sup>2</sup>
Α ορόφος	Γ	Εκπαιδευτήρια	Χώροι γραφείων	13.79 m <sup>2</sup>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ



ΕΡΓΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΩΣ ΔΙΕΚ
ΘΕΣΗ	πρώην ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ο.Τ. 142, Δ. Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ	ΕΠ02.1 ΕΠ02 από ΕΠ03 ΚΑΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Αρ. Μητρώου Τ.Ε.Ε. 122648	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΡΧΙΜΕΤΡ. ΜΗΤΡΩΟ Τ.Ε.Ε. 122648 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944222222 e-mail: klympieropoulos@otenet.gr www.klympieropoulos.com	09/2024
ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	245ΥΜΝ014616589 2024-04-18

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	30/9/2024	
	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ	30/9/2024	